

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a

e-mail: psse.czystochowa@pis.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-czystochowa>

Częstochowa, 17.03.2023 r.

NS-HKiŚ.9022.222.2022

Firma "CONCEPT" Wiesław Strzelczyk
ul. Brzeźnicka 46 B
42 - 200 Częstochowa
42 - 253 Janów

DECYZJA

zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

po przeprowadzonej analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w w/w rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Częstochowie harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w ramach nadzoru sanitarnego,
- podejmowanych działań naprawczych,

stwierdza

że, eksploatacja Pływalni Fitnes & Spa Klub TAURUS, ul. Brzeźnicka 46 B w Częstochowie w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z przedmiotowego obiektu.

Uzasadnienie

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody (pismo nr NS-HKiŚ.9022.2.2022 z dnia 04.01.2022 r.)

i przysyłał je na bieżąco do tutejszej Stacji. Po przeanalizowaniu otrzymanych raportów z badań próbek wody pochodzącej z niecki basenowej, nieckę jacuzzi oraz systemów cyrkulacji, zaobserwowano kilkakrotne przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w 36° po 48 h oraz *Pseudomonas aeruginosa* w nieckach jacuzzi (2 razy).

W badanych próbkach wody w nieckach basenowych oraz systemie cyrkulacji wielokrotnie stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych, tj: chlor wolny, chlor związany, azotany, pH, mętność wody, Potencjał Redox, chloroform, utlenialność. Prowadzony proces uzdatniania wody w obiekcie może mieć wpływ na uzyskane wartości azotanów i utlenialności, co wynika z przekazanej informacji od firmy nadzorującej proces uzdatniania.

Ponadto w próbkach wody ciepłej pobranej z instalacji wewnętrznej z natrysków, stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego bakterie z grupy *Legionella* sp.

W przypadku stwierdzenia w badanych próbkach wody niezgodności jej jakości z normatywem, zarządzający informował PPIS w Częstochowie o zaistniałym zdarzeniu wraz z opisem podjętych działań naprawczych. Prowadzone były badania w celu potwierdzenia skuteczności podjętych działań, a wyniki na bieżąco były dostarczane do tutejszej Stacji.

Ponadto zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia, nadzór nad pracą urządzeń oraz prowadził rejestr wyników pomiaru jakości wody na pływalni.

Badania jakości wody na pływalni wykonywane przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez PPIS w Częstochowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pozwalają stwierdzić bezpieczeństwo korzystania z obiektu.

Stosowanie do zapisów §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 20215 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.) zarządzający pływalnią jest zobowiązany o niniejszej ocenie rocznej poinformować w komunikacie. Komunikat ten zamieszcza się na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie
dr n. med. *[Signature]* Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a PM